



ENERG

енергия · ενεργεια



Model Indoor unit
Outdoor unit

PEAD-SP100JA
PUHZ-SP100YHA

SEER



A⁺

A

B

C

D

E

F

B

kW **9,4**

SEER **4,6**

kWh/annum **713**

SCOP



A⁺

A

B

C

D

E

F

A

kW

X

8,0

X

SCOP

X

3,8

X

kWh/annum

X

2945

X



61dB



70dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011



A	Model		B	Indoor unit	PEAD-SP100JA	PEAD-SP100JAL	PEAD-SP100JA	PEAD-SP100JAL	
			C	Outdoor unit	PUHZ-SP100VHA		PUHZ-SP100YHA		
D	Sound power levels on cooling mode		E	Inside	dB	61		61	
			F	Out-side	dB	70		70	
G	Refrigerant				R410A GWP 1975 *1				
H	Cooling	SEER			4,6		4,6		
		I	Energy efficiency class			B		B	
		K	Annual electricity consumption *2		kWh/a	713	713		
		L	Design load		kW	9,4	9,4		
M	Heating (Average season)	SCOP			3,8		3,8		
		I	Energy efficiency class			A		A	
		K	Annual electricity consumption *2		kWh/a	2945	2945		
		L	Design load		kW	8,0	8,0		
		N	De-clared capacity	P	at reference de-sign temperature	kW	6,3 (-10°C)	6,3 (-10°C)	
				R	at bivalent tem-perature	kW	7,1 (-7°C)	7,1 (-7°C)	
				S	at operation limit temperature	kW	5,0 (-15°C)	5,0 (-15°C)	
		T	Back up heating capacity		kW	1,7	1,7		

	Deutsch	Italiano	Svenska	Polski	Eesti	Malti	Русский
	Français	Ελληνικά	Česky	Slovensko	Gaeilge	Suomi	Norsk
	Nederlands	Português	Slovensky	Български	Latviski	Türkçe	
	Español	Dansk	Magyar	Română	Lietuvių k.	Hrvatski	
Ⓐ	Modell	Modello	Modell	Model	Mudel	Mudell	Модель
	Modèle	Μοντέλο	Model	Model	Déanamh	Malli	Modell
	Model	Modelo	Model	Модел	Modelis	Model	
	Modelo	Model	Modell	Model	Modelis	Model	
Ⓑ	Innengerät	Unità interna	Inomhusenhet	Jednostka wewnętrzna	Siseseade	Unità għal ġewwa	Внутренний прибор
	Appareil intérieur	Εσωτερική μονάδα	Vnitřní jednotka	Notranja enota	Aonad laistigh	Sisäyksikkö	Innendørsenhet
	Binnenunit	Unidade interior	Vnúťorná jednotka	Вътрешно тяло	Iekštelpu ierīce	İç ünite	
	Unidad interior	Indendørsenhed	Beltéri egység	Unitate de interior	Patalpoje montuojamas įrenginys	Unutarnja jedinica	
Ⓒ	Außengerät	Unità esterna	Utomhusenhet	Jednostka zewnętrzna	Välisseade	Unità għal barra	Наружный прибор
	Modèle extérieur	Εξωτερική μονάδα	Vnější jednotka	Zunanja enota	Aonad lasmuigh	Ulkoyksikkö	Utendørsenhet
	Buitenunit	Unidade exterior	Vonkájšia jednotka	Външно тяло	Ārtelpas ierīce	Diş ünite	
	Unidad exterior	Udendørsenhed	Kültéri egység	Unitate de exterior	Lauke montuojamas įrenginys	Vanjska jedinica	
Ⓓ	Schallleistungspegel im Kühlmodus	Livelli di potenza sonora in modalità di raffreddamento	Bullernivå i nedkylningsläget	Poziom mocy dźwięku w trybie chłodzenia	Müratasemed jahutusrežiimis	Livelli tal-qawwa tal-ħsejjes fil-modalità tat-tkessiħ	Значения уровня звуковой мощности в режиме охлаждения
	Niveaux de puissance corrects en mode de refroidissement	Επίπεδα ισχύος ήχου στην κατάσταση ψύξης	Úrovňe hluchnosti v režimu chlazení	Ravni zvočne moči v načinu hlajenja	Leibhëil chumhachta fuaim e ar mhodh fuairithe	Äänenvoimakuustasot viilen-nystilassa	Lydtrykknivåer i avkjølingsmodus
	Geluidsniveau in koelstand	Níveis de potência sonora em modo de arrefecimento	Hladiny akustického výkonu v režime chlazení	Нива на звуковата мощност в режим на охлаждане	Akustiskās jaudas līmenis dzesēšanas režīmā	Soğutma modunda ses güç düzeyleri	
	Niveles de potencia del sonido en el modo de refrigeración	Lydstyrkeniveauer i kølefunktion	Hangnyomásszintek hűtés üzem-módban	Nivel sonor în modul de răcire	Garso galios lygis vėsavimo režimu	Razine zvučnog tlaka pri hlađenju	
Ⓔ	Innen	Interno	Insida	Wewnątrz	Sees	Ġewwa	Внутри
	À l'intérieur	Εσωτερικό	Uvnitř	Znotraj	Laistigh	Sisäpuoli	Innvendig
	Binnenkant	Interior	Vo vnútri	Вътре	Iekštelpās	İç taraf	
	Interior	Indvendig	Bent	Interior	Vidinis	Unutra	
Ⓕ	Außen	Esterno	Utsida	Na zewnątrz	Väljas	Barra	Снаружи
	À l'extérieur	Εξωτερικό	Venku	Zunaj	Lasmuigh	Ulkopuoli	Utvendig
	Buitenkant	Exterior	Vonku	На открито	Ārtelpā	Diş taraf	
	Exterior	Udvendig	A szabadban	Exterior	Išorinis	Vani	
Ⓖ	Kühlmittel	Refrigerante	Köldmedel	Czynnik chłodniczy	Külmutusagens	Refrigerant	Хладагент
	Réfrigérant	Ψυκτικό	Chladivo	Hladino sredstvo	Cuisineán	Kylmäaine	Kjølemedium
	Koelmiddel	Refrigerante	Chladivo	Хладилен агент	Aukstumagents	Soğutucu	
	Refrigerante	Kølemiddel	Hűtőközeg	Refrigerent	Šaldalas	Rashladno sredstvo	

	Deutsch	Italiano	Svenska	Polski	Eesti	Malti	Русский
	Français	Ελληνικά	Česky	Slovensko	Gaeilge	Suomi	Norsk
	Nederlands	Português	Slovensky	Български	Latviski	Türkçe	
	Español	Dansk	Magyar	Română	Lietuvių k.	Hrvatski	
Ⓕ	Kühlen	Raffreddamento	Kyla	Chłodzenie	Jahutus	Tkessiħ	Охлаждение
	Refroidissement	Ψύξη	Chlazení	Hlajenje	Fuarú	Viilenys	Avkjøling
	Koelen	Arrefecimento	Chladienie	Охлаждане	Dzesēšana	Soğutma	
	Refrigeración	Køling	Hűtés	Răcire	Vėsinimas	Hlađenje	
Ⓖ	Energieeffizienzklasse	Classe di efficienza energetica	Energiklass	Klasa energetyczna	Energiatõhususe klass	Klassi tal-efficjenza fl-użu tal-enerġija	Класс эффективности использования энергии
	Classe d'efficacité énergétique	Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Trída energetické účinnosti	Razred energetske učinkovitosti	Aicme éifeachtúlachta fuinnimh	Energiatèhokkuusluokka	Energieeffektivitetsklasse
	Energie-efficiëntieklasse	Classe de eficiência energética	Trieda energetickej účinnosti	Клас на енергийна ефективност	Energoefektivitātes klase	Enerji verimlilik sınıfı	
	Clase de eficiencia energética	Energieeffektivitetsklasse	Energiahatékonysági osztály	Clasă de eficiență energetică	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	Klasa energetske učinkovitosti	
Ⓖ	Jahresstromverbrauch *2	Consumo annuale di energia elettrica *2	Årlig strömförbrukning *2	Zużycie prądu w skali roku *2	Aastane voolutarbimus *2	Konsum annwali tal-elettriku *2	Годовое потребление электроэнергии *2
	Consommation d'électricité annuelle *2	Ετήσια κατανάλωση ρεύματος *2	Roční spotřeba elektrické energie *2	Letna poraba elektrike *2	Idiü leitreachais bhliantúil *2	Vuotuinen sähkönkulutus *2	Årlig strømforbruk *2
	Jaarijks elektriciteitsverbruik *2	Consumo anual de electricidade *2	Ročná spotreba elektriny *2	Годишна консумация на електроенергия *2	Gada elektroenerģijas patēriņš *2	Yıllık elektrik tüketimi *2	
	Consumo anual de electricidad *2	Årligt elforbrug *2	Éves áramfogyasztás *2	Consum anual de electricitate *2	Metinis elektros energijos suvar-tojimas *2	Godišnja potrošnja električne energije *2	
Ⓖ	Lastauslegung	Carico nominale	Dimensionerande belastning	Maksymalne obciążenie	Projekteeritud koormus	Tagħbija tad-disinn	Расчетная нагрузка
	Charge de calcul	Σχεδιασμός φόρτωσης	Jmenovitě zatížení	Nazivna obremenitev	Lõd deartha	Laskettu kuormitus	Utformingsbelastning
	Ontwerpbelasting	Carga nominal	Projektované zaťaženie	Проектен товар	Aprēķina slodze	Tasarım yükü	
	Carga de diseño	Brugslast	Méretezési terhelés	Sarcinā nominalā	Projektinė apkrova	Težina uređaja	
Ⓜ	Heizen (Jahresdurchschnitt)	Riscaldamento (stagione media)	Värme (genomsnittlig årstid)	Ogrzewanie (średnie temperatury)	Kütmine (keskmīne hooaeg)	Tishin (Staġun medju)	Нагрев (средний сезон)
	Chauffage (moyenne saison)	Θέρμανση (Μέσο χρονικό διάστημα)	Topení (průměrná sezóna)	Ogrevanje (povprečni letni čas)	Tēamh (meánséasúr)	Lämmitys (vuodenajan keskiarvo)	Oppvarming (gjennomsnittlig årstid)
	Verwarmen (gemiddeld seizoen)	Aquecimento (Média estação)	Vykurovanie (Priemerná sezóna)	Отопление (Среден сезон)	Sildifšana (vidēji sezonā)	Isitma (Ortalama mevsimlik)	
	Calefacción (temporada promedio)	Varme (gennemsnitlig sæson)	Fűtés (átlagos időjárás)	Încălzire (sezon mediu)	Šildymas (vidutinio sezono)	Zagrijavanje (prosječna sezona)	
Ⓝ	Nennkapazität	Capacità dichiarata	Deklarerad kapacitet	Deklarowana pojemność	Deklaeeritud võimsus	Kapacitā ddikjarata	Гарантированная мощность
	Capacité déclarée	Δηλωμένη χωρητικότητα	Udāvanā kapacitā	Prijavljena zmogljivost	Toilleadh fógartha	Ilmoitettu teho	Erklært kapasitet
	Aangegeven capaciteit	Capacidade declarada	Deklarovaný výkon	Объявена мощност	Deklarētā jauda	Beyan edilen kapasite	
	Capacidad declarada	Erklæret kapacitet	Névleges teljesítmény	Capacitate declarată	Deklaruotasis pajėgumas	Deklarirani kapacitet	
Ⓟ	bei angegebener Referenztemperatur	alla temperatura di progetto di riferimento	vid dimensionerande referenstemperatur	w znamionowej temperaturze odniesienia	projekteerimise võrdlustemperatuuril juures	f'temperatura tad-disinn ta' referenza	при эталонной расчетной температуре
	à la température de calcul de référence	σε θερμοκρασία σχεδιασμού αναφοράς	při referenční výpočtové teplotě	ob referenční nazivni temperaturi	ag teocht deartha tagartha	perusmitoituslämpötilassa	ved referansetemperatur for utforming
	bij referentieontwerptemperatuur	à temperatura nominal de refer-ència	při referenční výpočtové teplotě	при изчислителна проектна температура	aprēķina references temperatūrā	referans tasarım sıcaklığında	
	a temperatura de diseño de referencia	ved brugsafhængig referencetemperatur	tervezési referencia-hőmérsékleten	la temperatura de referință nominală	esant norminei projektinei temperatūrai	pri referentnoj temperaturi	
Ⓡ	bei bivalenter Temperatur	alla temperatura bivalente	vid bivalent temperatur	w temperaturze bivalentnej	bivalentse temperatuuri juures	f'temperatura bivalenti	при бивалентной температуре
	à température bivalente	σε θερμοκρασία δισθενούς λειτουργίας	při bivalentní teplotě	pri bivalentni temperaturi	ag teocht dhéfhúsach	kaksiarvoisessa lämpötilassa	ved bivalent temperatur
	bij bivalente temperatuur	à temperatura bivalente	pri bivalentnej teplotě	при бивалентна температура	bivalentā temperatūrā	iki değerli sıcaklıkta	
	a temperatura bivalente	ved bivalent temperatur	bivalens hőmérsékleten	la temperatura de bivalentă	esant perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūrai	pri bivalentnoj temperaturi	
Ⓢ	bei Temperatur an der Betrieb-sgrenze	alla temperatura limite di funzi-onamento	vid driftstemperatures gränsvärde	w granicznej temperaturze roboczej	tõõtamise piirtemperatuuri juures	f'temperatura tal-limitu tat-thaddim	при предельной рабочей температуре
	à température de fonctionnement limite	σε θερμοκρασία ορίου λειτουργίας	při teplotě na hranici provozního limitu	pri mejni delovni temperaturi	ag teocht teorann oibriúcháin	toimintarajalämpötilassa	ved temperatur for driftsgrense
	bij grens werkingstemperatuur	à temperatura de limite de fun-cionamento	při hraniční prevádzkovej teplotě	при гранична работна температура	ekspluatācijas robežtemperatūrā	çalışma limiti sıcaklığında	
	a temperatura limite de funcion-amiento	ved driftsgrænsetemperatur	maximális üzemi hőmérsékleten	la temperatura limită de funcționare	esant ribinei veikimo temperatūrai	pri graničnoj radnoj temperaturi	
Ⓣ	Backup-Heizleistung	Capacità di riscaldamento ad-dizionale	Kapacitet för reservvärme	Zapasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitā tat-tishin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность
	Capacité de chauffage d'appoint	Δυνατότητα εφεδρικής θέρμανσης	Kapacita záložního vytápění	Rezervna zmogljivost ogrevanja	Toilleadh téimh chúltaca	Varalämmitysteho	Sikkerhedskapasitet for oppvar-ming
	Reserveverwarmingscapaciteit	Capacidade de aquecimento de reserva	Výkon záložného vykurovacieho telesa	Мощност на спомагателно електрическо подгряване	Rezerves sildītāja jauda	Yedek ısıtma kapasitesi	
	Capacidad de calefacción auxiliar	Reservevarmekapacitet	Kisegítő fűtési teljesítmény	Capacitate de încălzire de siguranță	Pagalbinio šildymo pajėgumas	Kapacitet rezervnog grijanja	

*1 IPCC Dördüncü Değerlendirme Raporu'na dayalı olarak hesaplanan GWP değeri 2088'dir.

- *1

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 1975. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 1975 times higher than 1 kg of CO2 , over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.
- *2

Energy consumption based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

- *1

Auslaufendes Kühlmittel trägt zum Klimawandel bei. Kühlmittel mit niedrigerem Global-Warming-Potenzial (GWP) trüge weniger zur globalen Erwärmung bei als ein Kühlmittel mit höherem GWP bei Austritt in die Atmosphäre. Dieses Gerät enthält eine Kühlmittelflüssigkeit mit einem GWP von 1975. Das bedeutet, dass bei Austreten von 1 kg dieser Kühlmittelflüssigkeit in die Atmosphäre der Einfluss auf die globale Erwärmung in einem Zeitraum von 100 Jahren um das 1975-fache höher liegt als der von einem Kilogramm CO2. Versuchen Sie niemals, selbst mit der Kühlmittelflüssigkeit umzugehen oder das Produkt eigenmächtig auseinanderzunehmen; wenden Sie sich immer an entsprechendes Fachpersonal.
- *2

Energieverbrauch auf der Grundlage von Standard-Testergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird und wo es aufgestellt ist.

- *1

Les fuites de réfrigérant contribuent au changement climatique. Un réfrigérant à potentiel de réchauffement du globe (PRG) plus bas contribuerait moins au réchauffement de la planète qu'un réfrigérant à PRG plus élevé en cas de fuite dans l'atmosphère. Cet appareil contient un liquide réfrigérant dont le PRG est de 1975. Ceci signifie que si 1 kg de ce liquide de réfrigérant s'échappait dans l'atmosphère, l'impact sur le réchauffement du globale serait 1975 fois plus important que celui d'1 kg de CO2, sur une période de 100 ans. N'essayez jamais d'intervenir vous-même sur le circuit de réfrigérant ou de démonter le produit vous-même. Faites toujours appel à un professionnel.
- *2

Consommation d'énergie basée sur les résultats de test standard. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.

- *1

Lekkend koelmiddel draagt bij tot klimaatverandering. Koelmiddel met een lager aardopwarmingsvermogen (GWP) draagt minder bij tot opwarming van de aarde dan koelmiddel met een hoger aardopwarmingsvermogen (GWP) als het koelmiddel in de atmosfeer terecht komt.Dit apparaat bevat koelmiddel met een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 1.975.Dit betekent dat als 1 kg koelmiddel in de atmosfeer terecht zou komen, de impact van de aardopwarming gedurende een periode van 100 jaar 1.975 keer hoger zou zijn dan die van 1 kg kooldioxide.Manipuleer het koelmiddelcircuit nooit zelf en demonteer het product nooit zelf. Schakel altijd de hulp in van een deskundige.
- *2

Energieverbruik op basis van standaardtestresultaten.Het werkelijke energieverbruik hangt af van het gebruik en de locatie van het apparaat.

- *1

Las fugas de refrigerante contribuyen al cambio climático. En caso de producirse una fuga, un refrigerante con un potencial de calentamiento global (PCG) inferior tendrá menores efectos sobre el calentamiento global que otro con un PCG superior. Este aparato contiene un fluido refrigerante con un PCG de 1975. Esto significa que si se produjera una fuga de 1 kg de este fluido refrigerante a la atmósfera, el impacto sobre el calentamiento global sería 1975 veces superior al de 1 kg de CO2 durante un periodo de 100 años. No intente en ningún caso manipular usted mismo el circuito de refrigerante o desmontar el producto; solicite siempre la ayuda de un profesional.
- *2

Consumo de energía según los resultados de pruebas estándar. El consumo de energía real dependerá de la ubicación y la forma en que se utilice el aparato.

- *1

La perdita di refrigerante contribuisce ai cambiamenti climatici. In caso di dispersione nell'atmosfera, un refrigerante con un minor potenziale di riscaldamento globale (GWP) incide meno sul riscaldamento globale rispetto ad un refrigerante con GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un liquido refrigerante dal GWP pari a 1975. Ciò significa che se 1 kg di questo liquido refrigerante dovesse disperdersi nell'atmosfera, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 1975 volte più elevato rispetto a quello di 1 kg di CO2, su un periodo di 100 anni. Non intervenire in alcun modo sul circuito refrigerante, né smontare da sé il prodotto; rivolgersi sempre ad un tecnico esperto.
- *2

Consumo di energia in base ai risultati della prova campione. Il consumo reale di energia è funzione della maniera in cui l'apparecchio viene utilizzato e della posizione in cui è collocato.

- *1

Η διαρροή ψυκτικού συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Ένα ψυκτικό με χαμηλότερο δυναμικό πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας (GWP) συμβάλλει σε μικρότερο βαθμό στην παγκόσμια θέρμανση σε σχέση με ένα ψυκτικό που έχει υψηλότερο GWP. σε περίπτωση που διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα. Η συγκεκριμένη συσκευή περιέχει ψυκτικό υγρό με GWP που ισούται με 1975. Αυτό σημαίνει ότι αν διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα ένα 1 kg από αυτό το ψυκτικό υγρό, η επίπτωση στην παγκόσμια θέρμανση θα είναι 1975 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τη διαρροή 1 kg CO2, σε μια περίοδο 100 ετών. Μην προσπαθήσετε ποτέ να παρεμβείτε στο κύκλωμα ψυκτικού ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν. Θα πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε κάποιον επαγγελματία.
- *2

Ενεργειακή κατανάλωση βάσει αποτελεσμάτων τυπικής δοκιμής. Η πραγματική ενεργειακή κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και τη θέση της.

- *1

A fuga de refrigerante contribui para alterações na climatização. Em caso de fugas para a atmosfera, o refrigerante com um potencial de aquecimento global (GWP) inferior contribui em menor medida para o aquecimento global do que um refrigerante com um GWP superior. Este aparelho contém fluido refrigerante com um GWP equivalente a 1975. Tal significa que, em caso de fuga de 1 kg deste fluido refrigerante, o impacto no aquecimento global equivalerá a 1975 mais do que 1 kg de CO2, ao longo de um período de 100 anos. Nunca tente interferir em nem desmontar o circuito de refrigerante sozinho; solicite sempre ajuda a um profissional.
- *2

Consumo de energia com base em resultados de testes padrão. O consumo de energia real dependerá do modo como o aparelho será utilizado e do local onde se encontra.

- *1

Kølemiddellækage bidrager til klimaforandringer. Kølemidler med et lavt GWP (globalt opvarmningspotentiale) bidrager i mindre grad til global opvarmning end et kølemiddel med et højere GWP, hvis det udlædes i atmosfæren. Dette apparat indeholder en kølevæske med et GWP svarende til 1975. Det betyder, at hvis 1 kg af kølevæsken udlædes i atmosfæren, er indvirkningen på global opvarmning 1975 gange højere end 1 kg kuldioxid i løbet af en periode på 100 år. Forsøg ikke at ændre kølemiddelkredsløbet eller adskille produktet. Rådfør dig altid med en sagkyndig.
- *2

Energiforbruget er baseret på standardtestresultater. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes, og hvor det er placeret.

- *1

Läckage av köldmedel bidrar till klimatförändringar. Köldmedel med lägre potential för global uppvärmning (GWP) bidrar mindre till global uppvärmning (GWP) än andra köldmedel om de läcker ut i atmosfären. Den här enheten har ett flytande köldmedel med potential för global uppvärmning (GWP) på 1975. Det betyder att 1 kg köldmedel som läcker ut i atmosfären påverkar den globala uppvärmningen 1975 gånger mer än 1 kg koldioxid, under en period av 100 år. Försök inte att fixa köldmedelskretsen eller montera isår produkten själv utan be alltid en yrkesperson om hjälp.
- *2

Strömförbrukning baserad på standardiserade testresultat. Den faktiska strömförbrukningen beror på hur enheten används och var den placeras.

- *1

Úniky chladiva přispívají ke změnám klimatu. V případě úniku do atmosféry bude chladivo s nižší hodnotou vlivu na globální oteplování (GWP – global warming potential) přispívat ke globálnímu oteplování méně než chladivo s vyšší hodnotou. Toto zařízení obsahuje chladicí kapalinu s hodnotou GWP 1975. To znamená, že 1 kg této chladicí kapaliny bude mít při úniku do atmosféry 1975krát větší vliv na globální oteplení než 1 kg CO2 po dobu delší než 100 let. Nikdy sami nezasahujte do chladicího obvodu ani produkt sami nerozebírejte. Vždy se obraťte na profesionály.
- *2

Spotřeba energie vychází z výsledků normovaných testů. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu použití zařízení a jeho umístění.

- *1

Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu oteplovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu oteplovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa 1975. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol 1975 krát vyšší ako vplyv 1 kg CO2, a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladiaceho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.
- *2

Spotreba energie na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.

- *1

A hűtőközeg szivárgása hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. A kisebb globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkező hűtőközeg a környezetre kerülve kevésbé járul hozzá az éghajlatváltozáshoz, mint a nagyobb GWP-értékkel rendelkező anyag. A készülékben található hűtőfolyadék GWP-értéke az 1975-mal egyenlő. Ez azt jelenti, hogy ha 1 kg hűtőfolyadék kerül a levegőbe, annak a globális felmelegedésre 100 évre vetítve gyakorolt hatása 1975-szor nagyobb, mint 1 kg CO2-nek. Soha ne próbáljon beavatkozni a készülék hűtőkörének működésébe, és ne is szerelje szét a terméket, inkább kérje szakember segítségét.
- *2

Standard teszteredményekeken alapuló energiafogyasztási értékek. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának és elhelyezésének módjától.

- *1

Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatycznych. Wyciek do atmosfery czynnika chłodniczego o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (global warming potential, GWP) w mniejszym stopniu przyczyni się do globalnego ocieplenia niż wyciek czynnika chłodniczego o wyższym potencjale GWP. To urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o potencjale GWP wynoszącym 1975. Oznacza to, że skutki wycieku 1 kg tego czynnika chłodniczego do atmosfery są 1975 razy większe w perspektywie 100 lat niż skutki wycieku 1 kg CO2. Nie wolno podejmować samodzielnych prób ingerencji w obwód czynnika chłodniczego ani demontażu produktu. Takie czynności powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowaną osobę.
- *2

Zużycie energii na podstawie wyników standardowych testów. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu eksploatacji urządzenia i jego umiejscowienia.

- *1

Puščanje hladilnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim 1975. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadevne hladilne tekočine 1975-krat večji od 1 kg CO2. Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obtoka ali razstaviti naprave in za to vedno prosite strokovnjaka.
- *2

Poraba energije na osnovi rezultatov standardnega preizkusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.

- *1

Изтичането на хладилен агент допринася за изменението на климата. Хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок ПГЗ при евентуално изтичане в атмосферата. Настоящият уред съдържа хладилен агент с ПГЗ с показател 1975. Това означава, че ако 1 кг от хладилния агент бъде изпуснат в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 1975 пъти повече, отколкото 1 kg CO2 за период от 100 години. Никога не се опитвайте да се намесвате в работата на кръга на хладилния агент или да разглобявате уреда, а винаги се обръщайте към специалист.
- *2

Консумация на енергия, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.

- *1

Scurgerile de refrigerent contribuie la schimbarea climei. Este posibil ca un refrigerent cu potențial mai redus de încălzire globală (global warming potential – GWP) să contribuie mai puțin la încălzirea globală decât unul cu un indice GWP mai ridicat, în cazul apariției scurgerilor în atmosferă. Acest aparat conține un lichid refrigerent cu un indice GWP egal cu 1975. Acest indice înseamnă că dacă 1 kg din acest lichid refrigerent s-ar scurge în atmosferă, efectul asupra încălzirii globale ar fi de 1975 de ori mai ridicat decât pentru 1 kg de CO2, pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați niciodată să faceți personal intervenții la circuitul de refrigerent sau să dezasamblați personal produsul; solicitați întotdeauna serviciile unui profesionist.
- *2

Consum de energie calculat în funcție de rezultatele la teste standard. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului, precum și de amplasarea acestuia.

- *1

Külmutusagensi leke soodustab kliimamuutusi. Atmosfääri sattudes soodustab madalama globaalse soojenemispotentsiaaliga (GWP, global warming potential) külmutusagens globaalset kliimasoojenemist vähem kui kõrgema GWP-ga külmutusagens. Selles seadmes sisalduva külmutusagensi GWP on 1975. See tähendab, et kui 1 kg seda külmutusagensit lekib atmosfääri, oleks mõju globaalsele kliimasoojenemisele 100-aastase perioodi jooksul 1975 korda suurem kui 1 kg CO2-l. Ärge püüdke külmutusagensi vooluahela töösse sekkuda ega toodet ise lahti võtta, vaid pöörduge alati pädevate isikute poole.
- *2

Energiaarbitimus põhineb standardkatse tulemustel. Tegelik energiaarbitimus sõltub seadme kasutamisiisist ja selle asukohast.

- *1

Cuireann sceitheadh cuisneáin le hathrú aeráide. Ní chuirfeadh cuisneán le cumas téimh dhomhanda (CTD) níos ísle an méid céanna le téamh domhanda agus a chuirfeadh cuisneán le CTD níos airde, dá sceithfí san atmaisféar. Tá sreabhán cuisneáin le CTD cothrom le 1975 ag an bhfearas seo. Ciallaíonn sin dá sceithfí 1 kg dan sreabhán cuisneáin seo san atmaisféar, go mbeadh tionchar 1975 uair níos airde aige ar théamh domhanda ná mar a bheadh ag 1 kg de CO2, thar thréimhse 100 bliain. Ná cuir isteach ar an giorcad cuisneáin ná scoir an t earra tú féin agus cuir ceist ar dhuine gairmiúil i gcoinaí.
- *2

Ídiú leictreachais bunaithe ar thorthaí tástála caighdeánaí. Beidh ídiú leictreachais iarbhrí ag brath ar an gcaoi a n-úsáidfear an t-earra agus ar an áit a bhfuil sé suite.

- *1

Aukstumağentu noplüde veicina klimata pārmaiņas. Rodoties noplūdei, aukstumağents ar zemāku aukstumağenta globālās sasīšanas potenciālu (GSP) nodara mazāku kaitējumu videi nekā aukstumağents ar augstāku GSP. Šajā ierīcē ir dzesēšanas šķidrums, kura GSP ir 1975. Ja vidē nokļūst 1 kg šā dzesēšanas šķidruma, ietekme uz globālo sasīšanu 100 gadu laikā būtu 1975 reizes lielāka nekā 1 kg CO2 ietekme. Nekādā gadījumā nemēģiniet mainīt dzesēšanas ķēdes darbību vai izjaukt ierīci; šādas darbības uzticiet kvalificētam speciālistam.
- *2

Elektroenerģijas patēriņš atbilstīgi standartā testu rezultātiem. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš atkarīgs no ierīces izmantošanas veida un atrašanās vietas.

- *1

Šaldalo nuotēkis turi ītakos klimato kaitai. Ļ aplinkā išteikējs šaldalas, kurio visuotinio atšilimo potencialas (GWP) yra mažesnis, turės mažesnės įtakos visuotiniam atšilimui, nei šaldalas, kurio GWP didesnis. Šiame prietaise naudojam as skystasis šaldalas, kurio GWP yra 1975. Tai reiškia, kad Ļ aplinką nutekėjus 1 kg šio skystojo šaldalo, įtaka visuotiniam atšilimui per 100 metų laikotarpį būtų 1975 kartus didesnė, nei nutekėjus 1 kg CO2. Niekada nebandykite patys įliįti prie šaldalo grandinės ar išmontuoti gaminio – visada kreipkitės Ļ specialistą.
- *2

Energijos suvartojimas apskaičiuotas remiantis standartinio testo rezultatais. Tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso naudojimo ir jo buvimo vietos.

- *1

Tnixxija tar-refrigerant tikkontribwixxi ghat-tibdil fil-klima. Refriđerant b'potenzjal tat-tishin globali (GWP - global warming potential) aktar baxx jikkontribwixxi inqas ghat-tishin globali milli refriđeranti b'GWP oghla, jekk dan jitnixxa fl-ambjent. Dan l-apparat fih fluwidu refriđerant b'GWP ugwali ghal 1975. Dan ifisser li jekk 1 kg ta' dan il-fluwidu refriđerant jitnixxa fl-arja, l-impatt fuq it-tishin globali jkun 1975 darba oghla minn 1 kg ta' CO2, fuq perjodu ta' 100 sena. Qatt ma ghandek tipprova tinterferixxi mač-cirkuwit tar-refriđerant inti stess jew tipprova žżarma l-prodott inti stess u dejjem ghandek tistaqsi lii profesionista.
- *2

Konsum tal-enerġija bbażat fuq ir-riżultati ta' test standard. Il-konsum tal-enerġija attwali jiddependi fuq kif jintuza l-apparat u fuq fejn dan ikun jinsab.

- *1

Kylmäaineen vuotaminen edistää ilmastomuutosta. Vuotaessaan ilmakehään kylmäaine, jonka globaali lämmityspotentiaali (GWP) on pieni, edistää ilmastomuutosta vähemmän kuin kylmäaine, jonka globaali lämmityspotentiaali on suuri. Tämän laitteen kylmäainesteen GWP-arvo on 1975, mikä tarkoittaa, että jos 1 kg tätä kylmäainenestettä vuotaisi ilmakehään, se edistäisi ilmastomuutosta 100 vuoden aikana 1975 kertaa niin paljon kuin 1 kg hiilidioksidia. Jäähdytyspiiriä saa käsitellä ja sen saa purkaa vain alan ammattilainen.
- *2

Energiankulutus perustuu vakio-oloissa mitattuun kulutukseen. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käytöstä vasta ja sijainnista.

- *1

Soğutucu kaçağı iklim değişimine katkıda bulunur. Düşük global ısınma potansiyelli (GWP) soğutucu akışkan daha yüksek GWP değerli akışkana göre atmosfere kaçması durumunda daha az global ısınmaya etki edecektir. Bu cihaz, GWP'si 1975'e eşit olan bir soğutucu akışkan içerir. Bu durum, bu akışkanın 1 kg kadarının atmosfere kaçması durumunda 100 yıllık sürede 1 kg CO2'ye göre 1975 kez global ısınmaya daha fazla etki etmesi anlamına gelir. Soğutucu akışkan devresine asla kendinizi müdahale etmeyin ya da ürünü parçalarına ayırmaya çalışmayın ve daima bir uzmandan yardım isteyin.
- *2

Standart test sonuçlarına göre enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın kullanım şekline ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterecektir.

- *1

Istjecanje rashladnog sredstva doprinosi klimatskim promjenama. Rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zatoplјavanja (GWP) manje će doprinijeti globalnom zatoplјenju od rashladnog sredstva s višim GWP ako se ispusti u atmosferu. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekućinu čiji GWP iznosi 1975. To znači da kada bi 1 kg ovog rashladnog sredstva bio ispušten u atmosferu, utjecaj na globalno zatoplјenje bio bi 1975 puta veći nego da je u 100 godina ispušten 1 kg CO2. Krug rashladnog sredstva nikad ne pokušavajte otvarati sami kao ni rastavlјati proizvod te uvijek zatražite pomoć stručnjaka.
- *2

Potrošnja električne energije na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja električne energije ovisit će o tome kako se uređaj koristi i gdje se on nalazi.

- *1

Утечка хладагента приводит к изменениям климата. В случае утечки в атмосферу хладагент с низким потенциалом глобального потепления (GWP) будет в меньшей степени способствовать глобальному потеплению, чем хладагент с более высоким GWP. В данном устройстве содержится охлаждающая жидкость с показателем GWP, составляющим 1975. Это означает, что, если бы 1 кг этой охлаждающей жидкости попал в атмосферу, его воздействие на увеличение глобального потепления было бы в 1975 раз больше, чем при утечке 1 кг CO2 за 100 лет. Никогда не пытайтесь самостоятельно заниматься с контуром хладагента или самостоятельно разбирать продукт – всегда обращайтесь к профессионалу.
- *2

Потребление энергии на основе результатов стандартного испытания. Текущее потребление энергии будет зависеть от того, как используется прибор и где он установлен.

- *1

Lekkasje fra kjølemedium bidrar til klimaendringer. Kjølemedium med lavere globalt oppvarmingspotensial (GWP) vil bidra til global oppvarming i mindre grad enn et kjølemedium med høyere GWP ved lekkasje ut i atmosfæren. Dette apparatet inneholder en kjølemediumsvæske med en ghal 1975. Dette betyr at ved lekkasje av 1 kg kjølemediumsvæske til atmosfæren vil innvirkningen på global oppvarming være 1975 ganger høyere enn 1 kg CO2 over en periode på hundre år. Ikke prøv å tukle med kuldemediekretsen eller å demontere produktet. Rådfør deg alltid med en ekspert.
- *2

Energiforbruk basert på standardtestresultater. Reelt energiforbruk vil avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det plasseres.

PRODUCT INFORMATION (*)																																																												
PACKAGED AIR CONDITIONER		INDOOR MODEL OUTDOOR MODEL	PEAD-SP100JA PUHZ-SP100YHA																																																									
Function (indicate if present)		If function includes heating: Indicate the heating season the information relates to. Indicated values should relate to one heating season at a time. Include at least the heating season <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Average (mandatory)</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Y</td> </tr> <tr> <td>Warmer (if designated)</td> <td style="text-align: center;">N</td> </tr> <tr> <td>Colder (if designated)</td> <td style="text-align: center;">N</td> </tr> </table>			Average (mandatory)	Y	Warmer (if designated)	N	Colder (if designated)	N																																																		
Average (mandatory)	Y																																																											
Warmer (if designated)	N																																																											
Colder (if designated)	N																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>symbol</th> <th>value</th> <th>unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Design load</td> </tr> <tr> <td>cooling</td> <td>Pdesignc</td> <td style="text-align: center;">9.4</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>heating/Average</td> <td>Pdesignh</td> <td style="text-align: center;">8.0</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>heating/Warmer</td> <td>Pdesignh</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>heating/Colder</td> <td>Pdesignh</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> </tbody> </table>		Item	symbol	value	unit	Design load				cooling	Pdesignc	9.4	kW	heating/Average	Pdesignh	8.0	kW	heating/Warmer	Pdesignh	x	kW	heating/Colder	Pdesignh	x	kW	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>symbol</th> <th>value</th> <th>unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Seasonal efficiency</td> </tr> <tr> <td>cooling</td> <td>SEER</td> <td style="text-align: center;">4.6</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>heating/Average</td> <td>SCOP/A</td> <td style="text-align: center;">3.8</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>heating/Warmer</td> <td>SCOP/W</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>heating/Colder</td> <td>SCOP/C</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Item	symbol	value	unit	Seasonal efficiency				cooling	SEER	4.6	-	heating/Average	SCOP/A	3.8	-	heating/Warmer	SCOP/W	x	-	heating/Colder	SCOP/C	x	-								
Item	symbol	value	unit																																																									
Design load																																																												
cooling	Pdesignc	9.4	kW																																																									
heating/Average	Pdesignh	8.0	kW																																																									
heating/Warmer	Pdesignh	x	kW																																																									
heating/Colder	Pdesignh	x	kW																																																									
Item	symbol	value	unit																																																									
Seasonal efficiency																																																												
cooling	SEER	4.6	-																																																									
heating/Average	SCOP/A	3.8	-																																																									
heating/Warmer	SCOP/W	x	-																																																									
heating/Colder	SCOP/C	x	-																																																									
Declared capacity for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tj=35°C</td> <td>Pdc</td> <td style="text-align: center;">9.4</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Tj=30°C</td> <td>Pdc</td> <td style="text-align: center;">6.9</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Tj=25°C</td> <td>Pdc</td> <td style="text-align: center;">4.6</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Tj=20°C</td> <td>Pdc</td> <td style="text-align: center;">4.0</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> </table>		Tj=35°C	Pdc	9.4	kW	Tj=30°C	Pdc	6.9	kW	Tj=25°C	Pdc	4.6	kW	Tj=20°C	Pdc	4.0	kW	Declared energy efficiency ratio, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tj=35°C</td> <td>EERd</td> <td style="text-align: center;">3.0</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Tj=30°C</td> <td>EERd</td> <td style="text-align: center;">4.3</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Tj=25°C</td> <td>EERd</td> <td style="text-align: center;">6.6</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Tj=20°C</td> <td>EERd</td> <td style="text-align: center;">8.2</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>			Tj=35°C	EERd	3.0	-	Tj=30°C	EERd	4.3	-	Tj=25°C	EERd	6.6	-	Tj=20°C	EERd	8.2	-																								
Tj=35°C	Pdc	9.4	kW																																																									
Tj=30°C	Pdc	6.9	kW																																																									
Tj=25°C	Pdc	4.6	kW																																																									
Tj=20°C	Pdc	4.0	kW																																																									
Tj=35°C	EERd	3.0	-																																																									
Tj=30°C	EERd	4.3	-																																																									
Tj=25°C	EERd	6.6	-																																																									
Tj=20°C	EERd	8.2	-																																																									
Declared capacity for heating/Average season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tj=-7°C</td> <td>Pdh</td> <td style="text-align: center;">7.1</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Tj=2°C</td> <td>Pdh</td> <td style="text-align: center;">4.3</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Tj=7°C</td> <td>Pdh</td> <td style="text-align: center;">2.9</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Tj=12°C</td> <td>Pdh</td> <td style="text-align: center;">3.2</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Tj=bivalent temperature</td> <td>Pdh</td> <td style="text-align: center;">7.1</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Tj=operating limit</td> <td>Pdh</td> <td style="text-align: center;">5.0</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> </table>		Tj=-7°C	Pdh	7.1	kW	Tj=2°C	Pdh	4.3	kW	Tj=7°C	Pdh	2.9	kW	Tj=12°C	Pdh	3.2	kW	Tj=bivalent temperature	Pdh	7.1	kW	Tj=operating limit	Pdh	5.0	kW	Declared coefficient of performance/Average season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tj=-7°C</td> <td>COPd</td> <td style="text-align: center;">3.0</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Tj=2°C</td> <td>COPd</td> <td style="text-align: center;">3.7</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Tj=7°C</td> <td>COPd</td> <td style="text-align: center;">4.9</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Tj=12°C</td> <td>COPd</td> <td style="text-align: center;">5.8</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Tj=bivalent temperature</td> <td>COPd</td> <td style="text-align: center;">3.0</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Tj=operating limit</td> <td>COPd</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>			Tj=-7°C	COPd	3.0	-	Tj=2°C	COPd	3.7	-	Tj=7°C	COPd	4.9	-	Tj=12°C	COPd	5.8	-	Tj=bivalent temperature	COPd	3.0	-	Tj=operating limit	COPd	1.5	-								
Tj=-7°C	Pdh	7.1	kW																																																									
Tj=2°C	Pdh	4.3	kW																																																									
Tj=7°C	Pdh	2.9	kW																																																									
Tj=12°C	Pdh	3.2	kW																																																									
Tj=bivalent temperature	Pdh	7.1	kW																																																									
Tj=operating limit	Pdh	5.0	kW																																																									
Tj=-7°C	COPd	3.0	-																																																									
Tj=2°C	COPd	3.7	-																																																									
Tj=7°C	COPd	4.9	-																																																									
Tj=12°C	COPd	5.8	-																																																									
Tj=bivalent temperature	COPd	3.0	-																																																									
Tj=operating limit	COPd	1.5	-																																																									
Declared capacity for heating/Warmer season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tj=2°C</td> <td>Pdh</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Tj=7°C</td> <td>Pdh</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Tj=12°C</td> <td>Pdh</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Tj=bivalent temperature</td> <td>Pdh</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Tj=operating limit</td> <td>Pdh</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> </table>		Tj=2°C	Pdh	x	kW	Tj=7°C	Pdh	x	kW	Tj=12°C	Pdh	x	kW	Tj=bivalent temperature	Pdh	x	kW	Tj=operating limit	Pdh	x	kW	Declared coefficient of performance/Warmer season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tj=2°C</td> <td>COPd</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Tj=7°C</td> <td>COPd</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Tj=12°C</td> <td>COPd</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Tj=bivalent temperature</td> <td>COPd</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Tj=operating limit</td> <td>COPd</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>			Tj=2°C	COPd	x	-	Tj=7°C	COPd	x	-	Tj=12°C	COPd	x	-	Tj=bivalent temperature	COPd	x	-	Tj=operating limit	COPd	x	-																
Tj=2°C	Pdh	x	kW																																																									
Tj=7°C	Pdh	x	kW																																																									
Tj=12°C	Pdh	x	kW																																																									
Tj=bivalent temperature	Pdh	x	kW																																																									
Tj=operating limit	Pdh	x	kW																																																									
Tj=2°C	COPd	x	-																																																									
Tj=7°C	COPd	x	-																																																									
Tj=12°C	COPd	x	-																																																									
Tj=bivalent temperature	COPd	x	-																																																									
Tj=operating limit	COPd	x	-																																																									
Declared capacity for heating/Colder season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tj=-7°C</td> <td>Pdh</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Tj=2°C</td> <td>Pdh</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Tj=7°C</td> <td>Pdh</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Tj=12°C</td> <td>Pdh</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Tj=bivalent temperature</td> <td>Pdh</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Tj=operating limit</td> <td>Pdh</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Tj=-15°C</td> <td>Pdh</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> </table>		Tj=-7°C	Pdh	x	kW	Tj=2°C	Pdh	x	kW	Tj=7°C	Pdh	x	kW	Tj=12°C	Pdh	x	kW	Tj=bivalent temperature	Pdh	x	kW	Tj=operating limit	Pdh	x	kW	Tj=-15°C	Pdh	x	kW	Declared coefficient of performance/Colder season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tj=-7°C</td> <td>COPd</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Tj=2°C</td> <td>COPd</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Tj=7°C</td> <td>COPd</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Tj=12°C</td> <td>COPd</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Tj=bivalent temperature</td> <td>COPd</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Tj=operating limit</td> <td>COPd</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Tj=-15°C</td> <td>COPd</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>			Tj=-7°C	COPd	x	-	Tj=2°C	COPd	x	-	Tj=7°C	COPd	x	-	Tj=12°C	COPd	x	-	Tj=bivalent temperature	COPd	x	-	Tj=operating limit	COPd	x	-	Tj=-15°C	COPd	x	-
Tj=-7°C	Pdh	x	kW																																																									
Tj=2°C	Pdh	x	kW																																																									
Tj=7°C	Pdh	x	kW																																																									
Tj=12°C	Pdh	x	kW																																																									
Tj=bivalent temperature	Pdh	x	kW																																																									
Tj=operating limit	Pdh	x	kW																																																									
Tj=-15°C	Pdh	x	kW																																																									
Tj=-7°C	COPd	x	-																																																									
Tj=2°C	COPd	x	-																																																									
Tj=7°C	COPd	x	-																																																									
Tj=12°C	COPd	x	-																																																									
Tj=bivalent temperature	COPd	x	-																																																									
Tj=operating limit	COPd	x	-																																																									
Tj=-15°C	COPd	x	-																																																									
Bivalent temperature <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>heating/Average</td> <td>Tbiv</td> <td style="text-align: center;">-7</td> <td style="text-align: center;">°C</td> </tr> <tr> <td>heating/Warmer</td> <td>Tbiv</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">°C</td> </tr> <tr> <td>heating/Colder</td> <td>Tbiv</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">°C</td> </tr> </table>		heating/Average	Tbiv	-7	°C	heating/Warmer	Tbiv	x	°C	heating/Colder	Tbiv	x	°C	Operating limit temperature <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>heating/Average</td> <td>Tol</td> <td style="text-align: center;">-15</td> <td style="text-align: center;">°C</td> </tr> <tr> <td>heating/Warmer</td> <td>Tol</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">°C</td> </tr> <tr> <td>heating/Colder</td> <td>Tol</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">°C</td> </tr> </table>			heating/Average	Tol	-15	°C	heating/Warmer	Tol	x	°C	heating/Colder	Tol	x	°C																																
heating/Average	Tbiv	-7	°C																																																									
heating/Warmer	Tbiv	x	°C																																																									
heating/Colder	Tbiv	x	°C																																																									
heating/Average	Tol	-15	°C																																																									
heating/Warmer	Tol	x	°C																																																									
heating/Colder	Tol	x	°C																																																									
Cycling interval capacity <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>for cooling</td> <td>Pcycc</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>for heating</td> <td>Pcyh</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">kW</td> </tr> <tr> <td>Degradation co-efficient cooling</td> <td>Cdc</td> <td style="text-align: center;">0.25</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		for cooling	Pcycc	x	kW	for heating	Pcyh	x	kW	Degradation co-efficient cooling	Cdc	0.25	-	Cycling interval efficiency <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>for cooling</td> <td>EERcyc</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>for heating</td> <td>COPcyc</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Degradation co-efficient heating</td> <td>Cdh</td> <td style="text-align: center;">0.25</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>			for cooling	EERcyc	x	-	for heating	COPcyc	x	-	Degradation co-efficient heating	Cdh	0.25	-																																
for cooling	Pcycc	x	kW																																																									
for heating	Pcyh	x	kW																																																									
Degradation co-efficient cooling	Cdc	0.25	-																																																									
for cooling	EERcyc	x	-																																																									
for heating	COPcyc	x	-																																																									
Degradation co-efficient heating	Cdh	0.25	-																																																									
Electric power input in power modes other than 'active mode' <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>off mode</td> <td>POFF</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">W</td> </tr> <tr> <td>standby mode</td> <td>PSB</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">W</td> </tr> <tr> <td>thermostat - off mode</td> <td>PTO(c/h)</td> <td style="text-align: center;">245/230</td> <td style="text-align: center;">W</td> </tr> <tr> <td>crankcase heater mode</td> <td>PCK</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">W</td> </tr> </table>		off mode	POFF	25	W	standby mode	PSB	25	W	thermostat - off mode	PTO(c/h)	245/230	W	crankcase heater mode	PCK	5	W	Annual electricity consumption <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>cooling</td> <td>QCE</td> <td style="text-align: center;">713</td> <td style="text-align: center;">kWh/a</td> </tr> <tr> <td>heating/Average</td> <td>QHE</td> <td style="text-align: center;">2945</td> <td style="text-align: center;">kWh/a</td> </tr> <tr> <td>heating/Warmer</td> <td>QHE</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">kWh/a</td> </tr> <tr> <td>heating/Colder</td> <td>QHE</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">kWh/a</td> </tr> </table>			cooling	QCE	713	kWh/a	heating/Average	QHE	2945	kWh/a	heating/Warmer	QHE	x	kWh/a	heating/Colder	QHE	x	kWh/a																								
off mode	POFF	25	W																																																									
standby mode	PSB	25	W																																																									
thermostat - off mode	PTO(c/h)	245/230	W																																																									
crankcase heater mode	PCK	5	W																																																									
cooling	QCE	713	kWh/a																																																									
heating/Average	QHE	2945	kWh/a																																																									
heating/Warmer	QHE	x	kWh/a																																																									
heating/Colder	QHE	x	kWh/a																																																									
Capacity control (indicate one of three options) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>fixed</td> <td style="text-align: center;">N</td> </tr> <tr> <td>staged</td> <td style="text-align: center;">N</td> </tr> <tr> <td>variable</td> <td style="text-align: center;">Y</td> </tr> </table>		fixed	N	staged	N	variable	Y	Other items <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Sound power level (indoor/outdoor)</td> <td>LWA</td> <td style="text-align: center;">61/70</td> <td style="text-align: center;">dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Global warming potential</td> <td>GWP</td> <td style="text-align: center;">1975</td> <td style="text-align: center;">kgCO2eq</td> </tr> <tr> <td>Rated air flow (indoor/outdoor)</td> <td>-</td> <td style="text-align: center;">2040/3600</td> <td style="text-align: center;">m3/h</td> </tr> </table>			Sound power level (indoor/outdoor)	LWA	61/70	dB(A)	Global warming potential	GWP	1975	kgCO2eq	Rated air flow (indoor/outdoor)	-	2040/3600	m3/h																																						
fixed	N																																																											
staged	N																																																											
variable	Y																																																											
Sound power level (indoor/outdoor)	LWA	61/70	dB(A)																																																									
Global warming potential	GWP	1975	kgCO2eq																																																									
Rated air flow (indoor/outdoor)	-	2040/3600	m3/h																																																									
Contact details for obtaining more information		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS 3-18-1, Oshika, Suruga-ku, Shizuoka 422-8528, Japan E-mail: melshierp@nb.MitsubishiElectric.co.jp																																																										

(*) This information is based on the "product information requirement" in COMMISSION REGULATION (EU) No206/2012.

TECHNICAL DOCUMENTATION ⁽¹⁾			
PACKAGED AIR CONDITIONER	INDOOR MODEL	PEAD-SP100JA	250H1400W732D (mm)
	OUTDOOR MODEL	PUHZ-SP100YHA	943H950W330D (mm)
Function			
	cooling	Y	
	heating	Y	
The heating season			
	Average (mandatory)	Y	
	Warmer (if designated)	N	
	Colder (if designated)	N	
Capacity control			
	fixed	N	
	staged	N	
	variable	Y	
Item	symbol	value	unit
Seasonal efficiency ⁽²⁾			
cooling	SEER	4.6	-
heating/Average	SCOP/A	3.8	-
heating/Warmer	SCOP/W	x	-
heating/Colder	SCOP/C	x	-
Energy efficiency class			
cooling	SEER	B	-
heating/Average	SCOP/A	A	-
heating/Warmer	SCOP/W	x	-
heating/Colder	SCOP/C	x	-
Other items			
Sound power level (indoor/outdoor)	LWA	61/70	dB(A)
Refrigerant	-	R410A	-
Global warming potential	GWP	1975	kgCO ₂ eq.
identification and signature of the person empowered to bind the supplier	 Tomoyuki Miwa Department Manager, Quality Assurance Department MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.		

(1) This information is based on COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU)No626/2011.

(2) SEER/SCOP values are measured based on FprEN 14825:2011: Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance.